

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Мелеуз и Мелеuzовского района, РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15
тел. 83476433497; 31261

Предписание № 12 / 1 / 12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 1
Муниципальный район Мелеuzовский район РБ, Директору МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»
Аюповой С.В.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
г. Мелеуз и Мелеuzовского района по пожарному надзору Гайсина Раиля Раяновича
(наименование органа ГПН)

№ 12 от "02" февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с _____
в период с 14 часов 30 минут 06 февраля 2015 г. по 15 часов 30 минут 06 февраля 2015 г в период с
11 часов 00 минут 10 февраля 2015 года по 12 часов 00 минут 10 февраля 2015 г.; в период с 10
часов 00 минут 13 февраля 2015 года по 11 часов 00 минут 13 февраля 2015 г., общей
продолжительностью - 180 минут;
проведена проверка:
государственным инспектором г. Мелеуз и Мелеuzовского района по пожарному надзору Дегтяревой
Еленой Сергеевной в отношении комплекса здания муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 МР МР РБ по адресам: РБ, г. Мелеуз, ул. Октябрьская
, д.1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» Аюповой С.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3	4	5

1.	Здание не оборудовано системой автоматической противопожарной защиты с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной охраны.	СНиП 31-06-09 п. 3.16; № 123 – ФЗ от 22.07.2008г., ч.3 ст. 83; НПБ 88-01, П. 13.4, СП 5.13.130.2009, п. 14.4	01.02.2016 г.
2.	Дверь помещения костюмерной выполнена не противопожарной (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требований пожарной безопасности)	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, табл.2*, п. 1.82*, п. 7.4;	01.02.2016 г.
3.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	Правила противопожарного режима в РФ п. 57 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	01.02.2016 г.
4.	Занавесь в актовом зале не обработана огнезащитным составом	Правила противопожарного режима в РФ п. 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	01.02.2016 г.
5.	Не проводится отработка эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ п. 12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	01.02.2016 г.

Государственный инспектор г. Мелеуз и Мелеузовского района
по пожарному надзору Дегтярева Елена Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 13 ” февраля 20 15 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»

Аюпова С.В.

(должность, фамилия, имя отчество)

“ 13 ” февраля 20 15 г.

✓
(подпись)